

Niterói, 19 de novembro de 2025.

Prezados,

em resposta aos esclarecimentos solicitados, considerando as exigências contidas no termo de referência, na qual consta na especificação do Item 02, “características mínimas: do mesmo fabricante do nobreak; baterias seladas capacidade total mínima de 24v...”, tem-se como padrão para utilização nos módulos de energia o mesmo tipo de bateria utilizada nos nobreaks de 3200va, ou seja, baterias de 12v com 17Ah a 18Ah cada uma, portanto apesar de não haver “autonomia mínima exigida”, há a observância de se atender as características técnicas construtivas mínimas descritas, para se chegar há uma autonomia pretendida.

Atenciosamente,

Daniel Gomes Cabral Filho