

Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 90005/2025 (Lei 14.133/2021)

UASG 928561 - NITEROI PREVI

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



Contratação em periodo de cadastramento de proposta

Avisos (0) Impugnações (0) **Esclarecimentos (1)**

24/11/2025 11:17

🗨️

Em 19/11/2025, a empresa HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, (CNPJ: 18.519.725/0001-56) apresentou pedido de esclarecimento acerca do item nº 2 do Termo de Referência, conforme exposto a seguir:
1. Existe autonomia mínima exigida para o módulo de baterias?
2. O módulo requerido refere-se apenas ao gabinete com baterias internas seladas, conforme as características listadas, sem obrigação de atender a uma autonomia específica?

↩️

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado, os questionamentos foram submetidos ao setor técnico competente, que se manifestou nos seguintes termos:

1.Não há exigência de autonomia mínima para o módulo de baterias.
2.O módulo solicitado refere-se ao gabinete com baterias internas seladas, devendo atender exclusivamente às características construtivas mínimas descritas no Termo de Referência.

A Divisão de Tecnologia da Informação ressalta que tais características garantem a compatibilidade e a performance esperada no conjunto modular, inexistindo qualquer previsão editalícia que determine autonomia mínima ou específica.

Por oportuno, informa-se, por cautela, que o dia 20 de novembro do corrente ano é feriado nacional (Dia da Consciência Negra) e que, conforme o Decreto Municipal nº 542/2025, publicado no Diário Oficial do Município de Niterói (edição de 18/11/2025, disponível em: https://diariooficial.niteroi.rj.gov.br/do/2025/11_Nov/18.pdf), foi decretado ponto facultativo no dia 21 de novembro de 2025, circunstâncias que interferem na contagem dos prazos administrativos.

Ressalta-se, contudo, que a presente resposta está sendo formalizada antes da sessão pública do certame, prevista para 25/11/2025, às 10h, assegurando ampla publicidade e isonomia entre os licitantes.

⬆️

Incluir esclarecimento

